

**TMI-155/2007**

## IGAZOLÁS

az **ETA-06/0218** számú Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) rendelkező

**PROMATECT L-500 (PROMATECT AD/40)**

típusú tűzvédő lemezek

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: **PROMATECT L-500 (PROMATECT AD/40)** típusú tűzvédő lemezek

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

**PROMAT** Magyarországi Kereskedelmi Képviselő  
1052 Budapest, Vitkovics M. u. 9.

Gyártó:  
**ETERNIT Belgium**  
B-1880 Kopelle-op-den-Bos, Belgium

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **ETA-06/0218** számú, **2007. április 19-én** kelt Európai Műszaki Engedélyben valamint a T-127/2002 számú vizsgálati jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Tűzvédő lemezek válaszfalak és légcsatornák kialakításához

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2012. november 30-ig** érvényes.

Budapest, 2007. november 7.

P.H.



Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

### A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-1: 1989, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete, ETAG N° 018, OTÉK, OTSZ

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A PROMATECT L-500 (AD/40) típusú tűzvédő lemezek szilikátszálas termékek, melyekből válaszfalak és légszűrő is készíthetőek.

A lemezek testsűrűsége: ~ 500kg/m<sup>3</sup>

A lemezek lapvastagságai: 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm.

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Típus	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
PROMATECT L-500 aknafal 2 × 25 mm	1,5 óra (EI 90)	MSZ 14800-1: 1989
PROMADUCT 500 (25 mm) <sup>1</sup> acéllemez csatornával L30	0,5 óra (EI 30)	
PROMADUCT 500 (25 mm) <sup>1</sup> önállóan L30	0,5 óra (EI 30)	
PROMADUCT 500 (40 mm) <sup>2</sup> acéllemez csatornával L30	1,5 óra (EI 90)	
PROMADUCT 500 (40 mm) <sup>2</sup> önállóan L90	1,5 óra (EI 90)	
PROMADUCT 500 (2 × 20 mm) <sup>1</sup> önállóan L90	1,5 óra (EI 90)	
PROMATECT L-500 (AD/40)	„nem éghető” „A1”	MSZ 14800-2: 1994 MSZ EN ISO 1182: 2002

<sup>1</sup> A belső keresztmetszet 1200 × 1200 mm-ig növelhető ± 500 Pa üzemi nyomásig.

<sup>2</sup> A belső keresztmetszet 1200 × 1200 mm-ig növelhető ± 750 Pa üzemi nyomásig, valamint 700 × 1440 mm-ig növelhető 1000 Pa túlnyomásig.

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A „nem éghető” 1,5 óra tűzállósági határértékű PROMATECT-L 500 aknafalak beltérben, nem teherhordó aknafalként tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatóak.


A tűzvédő képességgel rendelkező PROMADUCT 500 szellőző csatornák szerkezeti kialakítása, az illesztések, az erősítő csíkok alkalmazása, a függesztések méretezése, a fal- és földmátvezetések kialakítása a gyártó szerelési előírásai szerint kell, történjen.

A kivitelezés során a gyártó által készített – magyar nyelvű – munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
( Kocsis László )  
témafelelős

  
( Dr. Kovács Károly )  
divízióvezető

  
( Dr. Bánky Tamás )  
központi laboratóriumvezető