



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BATIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-3/2005

## IGAZOLÁS

az A-140/2004 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

**BAKONYTHERM 30 N+F**

fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag kézi falazóblokk

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** BAKONYTHERM 30 N+F típusú, fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag kézi falazóblokk

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

Pápateszéri Téglaiipari Kft. 8556 Pápateszér,

**Gyártó és forgalmazó:**

Pápateszéri Téglaiipari Kft. 8556 Pápateszér,

Jelen igazolást az ÉMI Kft. az A-140/2004 számú, 2004. november 30-án kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Építmények teherhordó és nem teherhordó falszerkezeteiként

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2009. november 30-ig érvényes.

**Budapest, 2005. június 28.**



  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

### A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. és I/4. fejezetei, OTSZ, OTEK, MSZ 14800-1: 1989

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A BAKONYTHERM 30 N+F típusú fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag falazóblokk elemek 30 × 25 × 24 cm méretűek.

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték (óra)	4,0 óra	MSZ 14800-1: 1989
Éghetőség (-)	„nem éghető	2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. fejezete

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A BAKONYTHERM 30 N+F típusú fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag kézi falazóblokkokból épített 30 cm vastag, nyílás nélkül falszerkezetek legfeljebb 132 kN/m terhelés mellett tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
( Kocsis László )  
témafelelős

  
( Geier Péter )  
a Tűzvédelmi Laboratórium  
vezetője