



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-90/2007

## IGAZOLÁS

### a Thyssen gyártmányú M2T S11 típusú felvonóakna-ajtók TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:**

Thyssen gyártmányú M2T S11 típusú felvonóakna ajtók

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:**

ThyssenKrupp Lift Kft.  
1158 Budapest, Körvasút sor 110.

**Gyártó:**

ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH.  
Bernhäuser Straße 45. D-73765 Neuhausen, Németország

**Forgalmazó:**

ThyssenKrupp Lift Kft.  
1158 Budapest, Körvasút sor 110.

Jelen igazolást az ÉMI Kft. az M-532/2007 számú, 2007. július 24-én kelt  
Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a  
hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

**Az építési termék alkalmazási területe:**

Építmények felvonóakna ajtói.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. július 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. július 24.

P.H.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum  
részét képezi(k).

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - „Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja”) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú mellékletének I/3. fejezete, OTSZ, OTÉK, valamint az MSZ 9113: 2003; MSZ 14800-5: 1994; MSZ EN 81-58: 2004.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

M2T S11 típusú, kétpaneles, oldalra nyíló, hőszigetelés nélküli felvonóakna-ajtók

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték	1,0 óra (E 60)	MSZ EN 81-58: 2004 MSZ 14800-5: 1994
Éghetőségi csoport	„Nem éghető”	2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

M2T S11 típusú, kétpaneles, oldalra nyíló, hőszigetelés nélküli felvonóakna-ajtók – további vizsgálat nélkül – a következő méretekben alkalmazhatók:  
- maximális szabad nyílásméret: 1210 × 2645 mm (szélesség × hosszúság)  
- minimális szabad nyílásméret: 810 × 1955 mm

A Thyssen gyártmányú felvonóakna-ajtók olyan helyeken szerelhetők be, ahol az ajtószervezetekkel szemben támasztott tűzállósági határérték követelmény – állékonyság és lángátörés szempontjából – legfeljebb 1,0 óra, ugyanakkor hőszigetelési kritérium nem áll fenn.

A Thyssen gyártmányú felvonóakna-ajtók nem nyílhatnak közvetlenül „A” és „B” tűzvesélyességi osztályba tartozó, valamint nedves és marópárás helyiségbe. Ha a felvonó ilyen helyiséget szolgál ki, akkor a helyiség és az akna közé tűzgátló előteret kell létesíteni. Az aknaajtóval szemben ilyen esetben nincs tűzállósági határérték követelmény.


Ha az aknaajtóval szemben tűzállósági határérték követelmény van előírva, akkor a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás egy másolatát az üzembe helyezés előtti dokumentációhoz kell csatolni.


A szerkezetek beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
(Kocsis László)  
témafelelős

  
(Dr. Kovács Károly)  
divízióvezető

  
(Dr. Bánky Tamás)  
központi laboratóriumvezető