



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-177/2008

IGAZOLÁS

az OTIS TECHNA TLD E típusú felvonóakna-ajtók

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: OTIS TECHNA TLD E típusú, kétpaneles, oldalra nyíló felvonóakna-ajtók

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
OTIS Felvonó Kft. 1033 Budapest, Huszti út 34.

Gyártó:
OTIS New Equioment Center
Avenue des Montoires, F-45 0504 Gien Cedex, Franciaország
OTIS Felvonó Kft. 1033 Budapest, Huszti út 34.

Forgalmazó:
OTIS Felvonó Kft. 1033 Budapest, Huszti út 34.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **M-572/2008** számú, **2008. november 6-án** kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
Építmények felvonóakna-ajtói.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2013. november 30-ig érvényes.

Budapest, 2008. november 6.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-2-2006.05.11.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 9113: 2003, MSZ EN 81-58: 2004, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos tűzvédelmi szabályzat 5. része

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Az OTIS TECHNA TLD E típusú felvonóakna-ajtók oldalra nyíló kétpaneles szerkezetek. Az ajtólapok (panelek) profilokkal merevített 1,5 mm vastag acéllemezről, hőszigetelés nélkül készülnek.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
OTIS TECHNA TLD E típusú kétpaneles, oldalra nyíló felvonóakna-ajtó		
Tűzállósági határérték	E 60	MSZ EN 81-58 MSZ EN 13501-2
Tűzvédelmi osztály	A1	Országos Tűzvédelmi Szabályzat MSZ EN13501-1

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az OTIS TECHNA TLD E típusú kétpaneles, oldalra nyíló felvonóakna-ajtók olyan helyeken szerelhetők be, ahol az ajtószervezetekkel szemben támasztott tűzállósági határérték követelmény – állékonyság és lánggátlás szempontjából – legfeljebb 1,0 óra, ugyanakkor hőszigetelési kritérium nem áll fenn.

Az OTIS TECHNA TLD E típusú kétpaneles felvonóakna-ajtók – további vizsgálat nélkül – a következő méreteken alkalmazhatók:

- a szabad nyílásméret maximális szélessége: 1800 mm
- a szabad nyílásméret maximális magassága: 3750 mm
- a szabad nyílásméret maximális felülete: 4,5 m²

Az OTIS TECHNA TLD E típusú felvonóakna-ajtók nem nyílhatnak közvetlenül „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, valamint nedves és marópárás helyiségbe. Ha a felvonó ilyen helyiséget szolgál ki, akkor a helyiség és az akna közé tűzgátló előteret kell létesíteni. Az aknaajtóval szemben ilyen esetben nincs tűzállósági határérték követelmény.

Ha az aknaajtóval szemben tűzállósági határérték követelmény van előírva, akkor a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás egy másolatát az üzembe helyezés előtti dokumentációhoz kell csatolni.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető