



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-51/2007

IGAZOLÁS

a Thermofol U típusnevű vízszigetelő lemezek

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Thermofol U típusnevű vízszigetelő lemez

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
Bauder Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 9.

Gyártó:
Paul Bauder GmbH.
D-02994, Bemsdorf, Dresdener strasse 80. Németország

Forgalmazó:
Bauder Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9.


Jelen igazolást az ÉMI Kft. az M-397/2007 számú, 2007. május 23-án kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
Tetőfödémek vízszigetelése.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. május 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. május 23.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

** A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-11: 1987, MSZ EN 13956: 2006, valamint a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú mellékletének I/3. fejezete

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Thermofol U típusnevű 1,2-1,8 mm vastag vízszigetelő lemezek, minimum 100 mm vastag ásványgyapot hőszigetelésen kerülnek felhasználásra.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

| Termékk jellemzők (és mértékegységeik) | Érték/adat | Vizsgálati/értékelési mód |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Thermofol U | | |
| Tűzterjedési fokozat | „mérsékelt tűzterjedésű” | MSZ 14800-11: 1987 |

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:


A tetőfedések hő- és csapadékvíz elleni szigeteléseivel szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú mellékletének I/3. fejezete 1.5.3. pontja tartalmazza, mely figyelembevételével a „mérsékelt tűzterjedésű” fokozatba tartozó

- Thermofol U típusú vízszigetelő lemezzel, legalább 100 mm vastag közetgyapot hőszigeteléssel készülő tetőszigetelési rendszerek tűzvédelmi szempontból alkalmazhatóak a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú mellékletének I/3. fejezete 1. táblázatának 9. sorában szereplő követelményeknek önmagában megfelelő födémszerkezeteken.
- Az 1. táblázat 10. sorában szereplő, térelhatároló elemeket is tartalmazó födémszerkezeteken:
 - a tárgyi szigetelési rendszer a I-V. tűzállósági fokozatú épületek esetében,
 - éghető anyagú hőszigetelés esetén III-V. tűzállósági fokozatú épületek esetében – a tűzszakasz határok vonalában, de legalább 3000 m²-enként tűzterjedési gátat kell kialakítani – alkalmazható.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállításában körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Kocsis László)
témafelelős


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető


(Dr. Bánky Tamás)
központi laboratóriumvezető