



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-71/2007

IGAZOLÁS

az A-1249/1999 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
vinyTherm homlokzatburkoló rendszer

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése:
vinyTherm homlokzatburkoló rendszer

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:
Proker Kft.
1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 61.

Gyártó:
Vinylit Fassaden GmbH
Gobietrasse 10, D-34123 Kassel, Németország

Forgalmazó:
azonos a kérelmezővel


Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-1249/1999 számú, 2007. április 12-én kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
falszerkezetek külső oldali homlokzatburkolata

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2007. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. június 26.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és 0 mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-3:1982, MSZ 14800-6:1980, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezete, OTÉK, OTSZ

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A vinyTherm megnevezésű, közúzalékkal dúsított kemény PVC hab anyagi profilok fa lécvázra történő felszerelésével készülő, hátoldalon átszellőztetett homlokzatburkoló rendszert épületek külső oldali homlokzatainak burkolására alkalmazzák.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

(az A-1249/1999 számú, 2000. november 17-én kelt tűzvédelmi Alkalmassági Részvizsgálati Jegyzőkönyv alapján)

Termékjellemző és mértékegysége	Követelmény/érték/adat	Vizsgálati módszer
A közúzalékkal ellátott kemény PVC hab lemez éghetősége (csoport)	„nehezen éghető”	MSZ 14800-3:1982
A homlokzatburkoló rendszer tűzterjedési határértéke ⁽¹⁾ – T _h (óra)	0,2 ⁽²⁾	MSZ 14800-6:1980

(1) A1 „nem éghető” anyagi hőszigetelés esetén

(2) Követelmények a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet 1.2.4. pontja alapján

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az TMI jogosultja köteles a tervezők és kivitelezők részére minden olyan információt megadni, ami a szerkezetek előírászerű beépítését lehetővé teszi.

A termékekből kialakítandó épületszerkezeteket a Proker Kft. által kiadott tervezési segédlet figyelembe vételével kell megtervezni és kivitelezni, minden egyes beépítés esetén az épületek rendeltetésének, telepítésének függvényében.

A homlokzatburkoló rendszerhez csak megfelelőség igazolással rendelkező – A1 „nem éghető” anyagi – hőszigetelés, illetve rögzítő elemek alkalmazhatók.

A vinyTherm homlokzatburkoló rendszer IV-V. tűzállósági fokozatú, legfeljebb kétszintes épületekben alkalmazható. Ettől eltérő tűzállósági fokozat esetében egyszintes vagy olyan kétszintes épületekben alkalmazható a rendszer, ahol a két szint egy rendeltetési egységet képez. A tűzgátló szerkezetek (falak, födémek) vonalában a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. melléklete I/3. fejezetének M2. melléklete szerinti homlokzati tűzterjedési gátat kell kiképezni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Geier Péter)

tudományos főmunkatárs



(Dr. Bánky Tamás)

központi laboratóriumvezető