



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-43/2006

IGAZOLÁS

az A-965/1999 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

YTONG WL-P vasalt pörusbeton falpanelok

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: YTONG WL-P vasalt pörusbeton falpanelok

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja: XELLA Magyarország Kft. H-1139 Budapest, Teve u. 41.

Gyártó: XELLA Porenbeton Österreich GmbH, 3382 Loosdorf, Wachaustraße 69

Forgalmazó: XELLA Magyarország Kft. H-1139 Budapest, Teve u. 41.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-965/1999 számú, 2006. március 21-án kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Vázás épületek kitöltő falazata

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. március 31-ig érvényes.

Budapest, 2006. október 24.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2- oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezeténck.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-1: 1989, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklete, OTSZ

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

YTONG WL-P vasalt pörusbeton falpanelek szélessége 600-625 mm, vastagsága 150-240 mm, hosszúsága 600-6000 mm lehet.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

| Termékk jellemzők (és mértékegységeik) | Érték/adat | Vizsgálati/értékelési mód |
|--|--|---|
| Tűzállósági határérték d = 150 mm d = 175 mm d = 200 mm d ≥ 240 mm | T _H = 1,0 óra T _H = 1,5 óra T _H = 2,0 óra T _H = 3,0 óra | 2/2002. I.23. BM rendelet |
| Éghetőségi csoport | „nem éghető” | 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet |

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:


Az YTONG WL-P típusú falpanelekből készülő nem teherhordó külső tételhatároló falak és válaszfalak tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.


Az YTONG WL-P (d ≥ 175 mm) típusú falpanelekből készülő falszerkezetek nem teherhordó tüzgátló falként korlátozás nélkül alkalmazhatók.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá válásához az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Kocsis László
témafelelős


Dr. Kovács Károly
Építéskémiai, Tűzvédelmi és Nukleáris Létesítmények Divízió
divízióvezető


Dr. Bánky Tamás
központi laboratóriumvezető