



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-119/1/2007

IGAZOLÁS

az MSZ EN 14041:2004 számú harmonizált termékszabvány alapján készített

WICANDERS
parafa padlóburkolatok

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: Cork Line/S100, Wood-o-Cork/S4000, Wood-o-Floor/S300,
Cork vern/S200, Cork-o-Floor/S1000, Wood-o-Floor/S3000,
Cork Master/S2000

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Laurum Kft.

2016 Leányfalu, Körös u. 5.

Gyártó:

AMORIM Revestimentos S.A.

Rua do Riberrinho 202, Apartado 13, 4536-907 S.Paio Oleiros, Portugália

Jelen igazolást az ÉMI Kht. a CSTB (Franciaország) által kiállított Típusvizsgálati
Jegyzőkönyvekben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
hátdalalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termékek alkalmazási területe:

Épületek padlóburkolatai

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. november 30-ig érvényes.

Budapest, 2008. február 29.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termékek vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-9: 1985, MSZ EN ISO 9239-1: 2002, MSZ EN ISO 11925-2: 2002, MSZ EN 14041: 2004, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

A Wicanders parafa padlóburkolatok ragasztott és illesztésses formában kerülnek forgalomba.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzveszélyességi osztály		
Cork-o-Floor/S1000	B _{fl} – S1	MSZ EN ISO 11925-2: 2002 MSZ EN ISO 9239-1: 2002 MSZ EN 13501-1: 2002
Wood-o-Cork/S4000	C _{fl} – S1	
Cork Master/S2000	C _{fl} – S1	
Wood-o-Floor/S3000	C _{fl} – S1	
Cork Line/S100	D _{fl} – S1	
Wood-o-Floor/S300	E _{fl} – S1	
Cork vern/S200	E _{fl} – S1	
Lángterjedési tulajdonság		
Cork-o-Floor/S1000, Wood-o-Cork/S4000, Cork Master/S2000, Wood-o-Floor/S3000	„mérsékelt lángterjedésű”	MSZ 14800-9: 1985
Cork Line/S100 Wood-o-Floor/S300 Cork vern/S200	„közepes lángterjedésű”	

Feltételek, amelyek mellett a termékek a tervezett felhasználásra alkalmasak:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. mellékletének I/3. fejezete tartalmazza, mely figyelembevételével

- „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” osztályba tartozó **Wood-o-Cork/S4000**, **Cork Master/S2000**, **Cork-o-Floor/S1000** és **Wood-o-Floor/S3000** típusú parafa padlóburkolatok, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével alkalmazhatók.

Feltételek, amelyek mellett a termékek a tervezett felhasználásra alkalmasak (folytatás):

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. mellékletének I/3. fejezete tartalmazza, mely figyelembevételével

- „nem éghető” aljzaton „közepes lángterjedésű” osztályba tartozó **Wood-o-Floor/S300, Cork vern/S200 és Cork Line/S100** típusú parafa padlóburkolatok

- az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben,
- a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosókon és lépcsőházakban,
- a középmagas- és magas épületek kiürítési útvonalain, illetve közlekedési terein,
- a füstmentes lépcsőházakban,
- a szociális otthonok és gyermekintézmények közlekedési terein,
- a kórházak kiürítési útvonalain, valamint a fekvőbetegek részére szolgáló helyiségekben,

tűzvédelmi szempontból **nem alkalmazhatók.**

A Wood-o-Cork/S4000 típusú parafa padlóburkolat csak diszperziós ragasztóval a nem éghető aljzathoz ragasztva alkalmazható.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossághoz az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Háj József Miklós)
témafelelős


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető


(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető