



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-37/2008

## IGAZOLÁS

a RESIFOAM AL 750/10 szórt poliuretán hab hőszigetelés

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** RESIFOAM AL 750/10 szórt poliuretán hab.

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:**  
RESINA CHEMIE bv, Korte Groningerweg 1a, 9607 PS Foxhol-Holland

**Gyártó:** RESINA CHEMIE bv, Korte Groningerweg 1a, 9607 PS Foxhol-Holland

**Forgalmazó:** RESINA CHEMIE bv, Korte Groningerweg 1a, 9607 PS Foxhol-Holland


Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-740/2007 számú, 2008. március 28-án kelt  
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,  
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett  
adja ki.

**Az építési termék alkalmazási területe:** Helyszínen felhordott hőszigetelés, födémek alján,  
falak és más beltéri szerkezetek hőszigetelésére, meghatározott korlátozások mellett.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2013. március 31-ig érvényes.

Budapest, 2008. április 9.

P.H.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e  
dokumentum részét képezi(k).

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**  
2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. melléklete, MSZ 14800-4:1984, MSZ 14800-10:1987

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

RESIFOAM AL 750/10 szórt poliuretán hab, beltéri hőszigetelésre.

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékk jellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Éghetőségi besorolás -	Könnyen éghető	MSZ 14800-4:1984
Füstfejlesztő tulajdonság -	Fokozottan füstfejlesztő	MSZ 14800-10:1987

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az érvényben levő 2/2002. (I. 23.) BM rendelet<sup>1</sup> 5. melléklet I/3. fejezete alapján:

#### RESIFOAM AL 750/10 szórt poliuretán hab beltéri hőszigetelés tetőfödémek hőszigeteléseként

- A térelhatároló elemeket is tartalmazó födém szerkezeteken – egy tűzszakaszon belül – az I-II. tűzállósági fokozatú építmények esetében,
- Amennyiben a tetőfödém az épület kiürítési számításaiban biztonságos térként szolgál,

**nem alkalmazható.**

- A térelhatároló elemeket is tartalmazó födém szerkezeteken – egy tűzszakaszon belül – a III-V. tűzállósági fokozatú építmények esetében  
**alkalmazható.**
- A tűzszakasz határok vonalában, ezen belül legalább 3000 m<sup>2</sup>-enként, az éghető anyagú hőszigetelést tűzterjedési gátak alkalmazásával kell megosztani.  
Nem kell tűzterjedési gátakat kiképezni abban az esetben,
  - ha a tetőszigetelési rendszer legalább „mérsékelt tűzterjedésű”
  - ha a hőszigetelő réteget felülről, teljes felületén, „nem-éghető” anyagú réteggel fedik.
- "A"–"B" tűzvesélyességi osztályba tartozó üzemi épületekben,
- Tömegtartózkodás célját szolgáló helyiségek kiürítési útvonalain,

<sup>1</sup> A hivatkozott rendelet jelenleg átdolgozás, módosítás alatt áll. Hatályba lépését követően (2008. május 22. után) a termék alkalmazása csak az MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi osztályba való sorolás alapján történhet.

- Tömegetartózkodás célját, valamint mozgásukban korlátozott személyek elhelyezését szolgáló helyiségekben

**hő- és hangszigetelésként**

**nem alkalmazható.**

- Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben hő- és hangszigetelésként csak „nem-éghető” burkolattal ellátva alkalmazható.
- Hő- és hangszigetelésként beépítve, 500 m<sup>2</sup>-enként –legalább 0,9 m széles– „nem éghető” anyagú osztósávval meg kell osztani.
- **Csővezetékek hőszigetelésként** alkalmazva, az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) történő átvezetésnél, továbbá a
- „D”-„E” tűzveszélyességi osztályú helyiségek, tűzszakaszok esetén a tűzszakasz határáként szereplő szerkezeteknél, a RESIFOAM AL 750/10 szórt poliuretán hab hőszigetelést „nem éghető” anyaggal kell felváltani.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá nyilvánításához az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
(Parlagi Gáspárné)  
témafelelős

  
(Szirmai Áttila)  
szakági laboratóriumvezető

  
(Dr. Kovács Károly)  
divízióvezető