



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-3/2011

## IGAZOLÁS

az **MSZ EN 13162: 2009** számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

**FKD (NOBASIL FKD) típusú műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla**

### TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** FKD (NOBASIL FKD) típusú műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

KNAUF Insulation Kft.  
8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

**Gyártó:** KNAUF Insulation s.r.o.  
Železničný rad 24.  
968 14 Nová Baňa,  
Slovenská Republika

**Forgalmazó:** KNAUF Insulation Kft.  
8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **K1-0751-CPD-146.0-01-04/10 (E)** számú,  
**2010. május 7-én** kelt Európai Megfelelőségi Tanúsítványban részletezett vizsgálati  
eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok,  
feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Olyan épületek hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére alkalmas, ahol vakolt felületet készítenek. (pl. külső homlokzati falak, illetve belső határolófalak)

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2016. március 31-ig** érvényes.

**Budapest, 2011. március 3.**

P.H.

  
Dr. Matolcsy Károly  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 1182: 2010, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ EN 13501-1: 2007, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

FKD (NOBASIL FKD) típusú műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla.

Termékszabvány szerinti jelölése:

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU3,5

Méretek:

- Vastagság: 20-160 mm (a 20 és 30 mm vastagságú táblák vágással készülnek)
- Hosszúság: 1000 mm
- Szélesség: 600 mm
- Egyedi méret: 500 × 1000 táblaméret (gyártóval történő egyeztetés szükséges)
- Testsűrűség: 140-150 kg/m<sup>3</sup>

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Terméklejellezők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
<b>FKD (NOBASIL FKD) típusú műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla</b>		
Tűzvédelmi osztály (-)	A1	EN ISO 1182: 2010 EN ISO 1716: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Hőszigetelésekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az FKD (NOBASIL FKD) típusú műgyanta kötésű kőzetgyapot tábla tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazható.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.


A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossághoz az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás  
vizsgáló mérnök



Kocsis László  
tudományos osztályvezető



dr. Kovács Károly  
divízióvezető