



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-34/2009

IGAZOLÁS

az MSZ EN 771-1:2003/A1:2005 számú harmonizált termékszabvány alapján készített

MÁTRATHERM 25 N+F

típusú fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag kézi falazóblokk

TÜZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: MÁTRATHERM 25 N+F típusú fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag kézi falazóblokk.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Gyártó:

Leier Mátratherm Kft.
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.

Forgalmazó:

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az 1139-CPD-0204/05 számú, 2006. február 3-án kelt EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek falszerkezetei.

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2014. április 30-ig érvényes.

Budapest, 2009. április 27.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

MÁTRATHERM 25 N+F típusú 25 cm vastag fokozott hőszigetelő képességű égetett agyag kézi falazóblokk.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-1: 1989, MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008, MSZ EN 771-1:2003/A1:2005, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

| Termékleírások (és mértékegységek) | Érték/adat | Vizsgálati/értékelési mód |
|------------------------------------|------------|--|
| MÁTRATHERM 25 N+F | | |
| Tűzállósági határérték (perc) | REI 180 | MSZ 14800-1: 1989 MSZ EN 13501-2: 2008 |
| Tűzvédelmi osztály (-) | A1 | MSZ EN ISO 1182: 2002 MSZ EN ISO 1716: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007 |

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A falszerkezetekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével a MÁTRATHERM 25 N+F típusú égetett agyag kézi falazóblokkokból készült nyílás nélküli falszerkezetek teherhordó tűzgátló falként, valamint teherhordó tűzfalként tűzvédelmi szempontból nem alkalmazhatók. Nem teherhordó tűzfalként III-V. tűzállósági fokozatú épületekben alkalmazhatók Egyéb falszerkezetként tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.

TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Kiss-Sponga Tamás
Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök

Kovács Károly
dr. Kovács Károly
divízióvezető

Szirmai Attila
Szirmai Attila,
szakági laboratóriumvezető