



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

**TMI-99/2008**

## **IGAZOLÁS**

**a Lamilux gyártmányú Rauchlift S típusú  
természetes hő- és füstelvezető berendezések**

## **TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

**A termék megnevezése: Lamilux gyártmányú Rauchlift S típusú természetes hő- és füstelvezető berendezések.**

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:  
Lamilux Hungária Kft. 2100 Gödöllő, Tessedik u. 4.**

**Gyártó és forgalmazó:  
Lamilux Heinrich Strunz GmbH.  
D-95111 Rehau, Zehstrasse 2., Németország**

**Forgalmazó:  
Lamilux Hungária Kft. 2100 Gödöllő, Tessedik u. 4.**

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **M-376/2008** számú, **2008. július 7-én** kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

**Az építési termék alkalmazási területe:**  
Építmények természetes hő- és füstelvezető berendezései.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2013. július 31-ig** érvényes.

**Budapest, 2008. július 7.**

P.H.

Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF(European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification – Tűzvédelmi Vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ EN 12101-2: 2004, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

A Lamilux gyártmányú Rauchlift S típusú természetes hő- és füstelvezető berendezések elektronikus, mechanikus és pneumatikus módon nyitható szerkezetek épületek füstmentesítésére, szellőztetésére.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Rauchlift S típusú hő- és füstelvezetők		
Tűzállósági besorolás	B 300	MSZ EN 12101-2: 2004

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

A Lamilux gyártmányú Rauchlift S típusú természetes hő-és füstelvezető berendezések az építmény tűzállósági fokozatának megfelelő födém szerkezetekben beépíthetők.

A beépítésre kerülő hő- és füstelvezetők összes területe nem haladhatja meg a tetőfelület alapterületének egyharmadát, távolságuk a tűzszakasz határától I.-II. tűzállósági fokozatú építményeknél legalább 1,8m, a III.-IV. tűzállósági fokozatú építményeknél legalább 3,0m legyen.


A Lamilux gyártmányú Rauchlift S típusú természetes hő-és füstelvezető tetőablakok csak olyan minősített bevilágító héjazattal alkalmazhatók, amelyek kielégítik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt követelményeket.

A szerkezetek beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
(Háji József Miklós)  
témafelelős

  
(Dr. Kovács Károly)  
divízióvezető

  
(Szirmai Attila)  
szakági laboratóriumvezető