



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-66/2006

IGAZOLÁS

az Aerofoil HT 400/2 típusú, JM sorozatú
hő- és füstelvezető axiálventilátor család

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Aerofoil HT 400/2 típusú, JM sorozatú hő- és füstelvezető axiálventilátor család

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
Air Trade Centre Hungary Kft., 2040 Budaörs, Károly király útja 145.

Gyártó:
Fläkt Woods Ltd., Tufnell Way, Colchester, CO4 5AR, Nagy-Britannia

Forgalmazó: azonos a kérelmezővel


Jelen igazolást az ÉMI Kht. az M-635/2006 számú, 2006. szeptember 4-én kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
A tüzesetek során az épületben keletkező füst és forró égésgázok folyamatos elvezetése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest, 2006. szeptember 4.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és 1 mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/8 fejezete, EN 12101-3:2002, EC 0086-CPD-474878, OTÉK, OTSZ

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A háromfázisú, egy- és kétfokozatú axiálventilátorok alumínium járókerékkel, valamint hosszú (L) vagy rövid (S) házzal készülnek.

A ventilátorház tengelyében elhelyezett villamos motor egy X alakú motorállvány segítségével kapcsolódik a házhoz. A motor a járókerékkel közvetlenül van összeszerelve.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Működőképesség (perc) (max. 400 °C-os füstgáz hőmérsékleten)	120 (F ₄₀₀ 120)	EN 12101-3:2002
Statikus nyomásváltozás (Pa)	13	EN 12101-3:2002
Ventilátor alkalmazási osztály -	nem hőszigetelt, füstgyűjtőterez, kétcélú	EN 12101-3:2002

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az EC 0086-CPD-474878 dokumentumban szereplő Aerofoil HT 400/2 típusú, JM sorozatú, alumínium járókerékű axiálventilátor névleges átmérője 315-1250 mm között lehet.

A hő- és füstelszívó ventilátorok beépítését a gyártó cég szerelési útmutatásainak megfelelően kell elvégezni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Somorjai Antal)
témafelelős



(Geier Péter)
a Tűzvédelmi Laboratórium
vezetője



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető