



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-99/2011

IGAZOLÁS

az **MSZ EN 14041: 2004** számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

Chilewich Plynyl szövött PVC burkolat

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Chilewich Plynyl szövött PVC burkolat.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Decor Floor Kft.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G

Gyártó:

Chilewich / Sultan LLC

44 East 32nd street, New York NY 10016

Amerikai Egyesült Államok

Forgalmazó:

Decor Floor Kft.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **M-590/2011** számú, **2011. szeptember 13-án** kelt Jegyzőkönyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek padlóburkolata.

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás **2016. szeptember 30-ig** érvényes.

Budapest, 2011. szeptember 14.

P.H.


Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-2-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Divízió (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2: 2011, MSZ EN ISO 9239-1: 2011, MSZ EN 14041: 2004, MSZ EN 13501-1: 2007+A1:2010, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Chilewich Plynyl szövött PVC burkolat 3,1 - 3,4 mm vastag, 3765 - 4125 g/m² tömegű.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékk jellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Chilewich Plynyl szövött PVC burkolat		
Tűzvédelmi osztály (-)	B _{fl} – s1	MSZ EN ISO 9239-1: 2011 MSZ EN ISO 11925-2: 2011 MSZ EN 13501-1: 2007+A1:2010

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az „A1” és „A2” tűzvédelmi osztályú aljzaton a „B_{fl} - s1” tűzvédelmi osztályba tartozó Chilewich Plynyl szövött PVC burkolatok,

- menekülési útvonalon I-II. tűzállósági fokozatú, legfeljebb háromszintes épületekben, valamint III-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
- általános helyeken tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Tóth Balázs Tamás
divízióvezető



Geier Péter
divízióvezető helyettes