



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-38/2005

## IGAZOLÁS

A Schindler gyármányú

VARIDOR V30S T3 típusú felvonóakna-ajtó

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: VARIDOR V30S T3 típusú felvonóakna-ajtó

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:

Schindler Hungária Lift és Mozdólépcső Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Gyártó:

Schindler-Ets Henri Peignen S.A., 269. rue du Maréchal Juin

Z.I. de Melun/Vaux-le-Penil-B.P. 504., 77015 MELUN CEDEX (FRANCE)

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az M-782/2005 számú, 2006. február 13-án kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:

Építmények felvonóakna-ajtói.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. február 28-ig érvényes.

Budapest, 2006. február 13.



  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és 1 mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

  
06.02.14

KBiA-X-2-2005.04.22.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ 14800-1: 1989, MSZ 14800-5: 1994, MSZ 9113: 2003, valamint a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú mellékletének I/3. fejezete

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

A VARIDOR V30S T3 típusú felvonóakna-ajtók oldalra nyíló hárompaneles szerkezetek. Az ajtólapok (panelek) profilokkal merevített acéllemezből, hőszigetelés nélkül készülnek.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékk jellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték	$T_{H} = 0,5$ (RE 30)	MSZ 14800-5: 1994
Éghetőségi csoport	„nem éghető”	2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

A VARIDOR V30S T3 típusú felvonóakna-ajtók olyan helyeken szerelhetők be, ahol az ajtó szerkezetekkel szemben támasztott tűzállósági határérték követelmény – **állékonyság és lánggáttörés szempontjából** – legfeljebb 0,5 óra, ugyanakkor **hőszigetelési kritérium nem áll fenn.**

A VARIDOR V30S T3 típusú felvonóakna-ajtók – további vizsgálat nélkül – a következő méretekben alkalmazhatók:

- maximális névleges méret: 1300 × 2200 mm (szélesség × magasság)
- minimális névleges méret: 800 × 2000 mm

A VARIDOR V30S T3 típusú felvonóakna-ajtók nem nyilhatnak közvetlenül „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, valamint nedves és marópáros helyiségbe. Ha a felvonó ilyen helyiséget szolgál ki, akkor a helyiség és az akna közé tűzgátló előteret kell létesíteni. Az aknaajtóval szemben ilyen esetben nincs tűzállósági határérték követelmény.

Ha az aknaajtóval szemben tűzállósági határérték követelmény van előírva, akkor a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás egy másolatát az üzembe helyezés előtti dokumentációhoz kell csatolni.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
( Kocsis László )  
témafelelős

  
( Geier Péter )  
a Tűzvédelmi Laboratórium  
vezetője