



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-13/2006

IGAZOLÁS

a PROFI homlokzati hőszigetelő rendszer

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: a PROFI homlokzati hőszigetelő rendszer

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:

Profi Hungária Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.

Gyártó: Profi Hungária Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.

Forgalmazó: Profi Hungária Kft.
2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az M-894/2005 számú, 2006. január 23-án kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben (melléklet) részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Vakolt és vakolatlan téglá, beton falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest, 2006. szeptember 11.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. számú melléklete I/3. fejezetének 1.2.4. pontja, OTSZ, OTEK, MSZ EN 13499, MSZ 14800-6:1980 számú, „Tűzterjedési vizsgálata épülethomlokzaton” című szabvány BK-3/2005 számú belső kutatás eredmény alapján módosított változatának előírásai figyelembevételével.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A homlokzati hőszigetelő rendszer rétegfelépítése:

- 5-10 mm PROFI PS ragasztó, glettelő
- maximum 80 mm polisztirol (AUSTROTHERM AT-H80) hőszigetelő lap, műanyag dübeles rögzítéssel elhelyezve
- minimum 3 mm PROFI PS ragasztó, glettelő
- 0,7 mm Háló, Tolnatex
- 2 mm PROFI Műgyantavakolat

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Terméjkarakterizáló (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzterjedési határérték (perc)	$T_h \geq 45$ perc	2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet MSZ 14800-6: 1980

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A PROFI homlokzati hőszigetelő rendszerre – amennyiben az egymás fölött elhelyezkedő homlokzati nyílászárók közötti tömör falszakaszok magassága legalább 1,30 m – $T_h \geq 45$ perc homlokzati tűzterjedési határérték igazolható, így az I. tűzállósági fokozatú egyszintes épületekben, a II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III-V. tűzállósági fokozatú épületekben – az egyes tűzállósági fokozatokra a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezetének I. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével – alkalmazható.

A PROFI homlokzati hőszigetelő rendszerben maximum 80 mm vastagságú polisztirol hőszigetelő réteg, valamint minimum 5 mm összvastagságú vakolatréteg alkalmazható.

A szerkezetek beépítésekor a tűzszakasz-határokat képező fal- és födém szerkezetek vonalában 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. számú melléklete I/3. fejezetének M2. melléklete szerint kialakított tűzterjedési gátat kell kiképezni.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Mezei Sándor
témafelelős


Geier Péter
a Tűzvédelmi Laboratórium
vezetője