



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-135/2011

IGAZOLÁS

a

VEKA Softline 70 AD, MD (Fensterm Brill) és
VEKA Alphaline 90 MD (Fensterm Prémium) kemény PVC ablakprofilok

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: VEKA Softline 70 AD, MD (Fensterm Brill) és
VEKA Alphaline 90 MD (Fensterm Prémium)
kemény PVC ablakprofilok.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

FENSTHERM Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.
3300 Eger, Dr. Nagy János u. 4. ¼

Gyártó:

VEKA AG
D-48324 Sendenhorst, Dieselstraß 8.
Németország

Forgalmazó:

VEKA AG
D-48324 Sendenhorst, Dieselstraß 8.
Németország

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **M-716/2011** számú, **2012. április 25-én** kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Ablakok, erkélyajtók és ajtók gyártása

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás **2017. május 15-ig** érvényes.

Budapest, 2012. május 04.

P.H.


Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-2-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Divízió (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2:2011, MSZ EN 15715:2010, MSZ EN 13501-1: 2007+A1:2010, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A VEKA Softline 70 AD, MD (Fensterm Brill):

Szélesség: 70 mm

Profil falvastagság: 3 mm

Sűrűség (anyag): - 1,48 g/cm³ (fehér színű)

- 1,46 g/cm³ (anyagában színezett, barna)

VEKA Alphaline 90 MD (Fensterm Prémium):

Szélesség: 90 mm

Profil falvastagság: 3 mm

Sűrűség (anyag): - 1,48 g/cm³ (fehér színű)

- 1,46 g/cm³ (anyagában színezett, barna)

Kitöltés: Neopor 031 típusú polisztirol

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
VEKA Softline 70 AD, MD (Fensterm Brill) és VEKA Alphaline 90 MD (Fensterm Prémium) kemény PVC ablakprofilok		
Tűzvédelmi osztály (-)	E	MSZ EN ISO 11925-2: 2011 MSZ EN 13501-1: 2007+A1:2010

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rendelkezéseit figyelembe véve, a VEKA Softline 70 AD, MD (Fensterm Brill) és VEKA Alphaline 90 MD (Fensterm Prémium) kemény PVC ablakprofilok

- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó üzemi épületekben és helyiségekben

nem alkalmazhatók.


- Franciaerkély-ajtókhoz csak az MSZ 14800-6:2009 szabvány szerint elvégzett homlokzati tűzterjedési vizsgálat vagy az ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Divíziójának előzetes, kedvező szakvéleménye szükséges.

- Egyéb esetekben alkalmazhatók minden olyan helyen, ahol magasabb tűzvédelmi osztályba sorolást, valamint tűzállósági teljesítmény követelményt (pl.: R-E-I) nem fogalmaz meg a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ).

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.


A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Maga Ágota
vizsgáló mérnök



Solyomi Péter
divízióvezető



Tóth Péter
tud. osztályvezető